
















LEGENDA	
	LAMPADA EMERGENZA PERMANENTE CON PITTOGRAMMA USCITE DI EMERGENZA
	
	
	QUADRO ELETTRICO GENERALE CON INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO
	QUADRO ELETTRICO DI ZONA CON CONTROLLI
	LUCI DI SICUREZZA - PLAFONIERA A LED 235 lm CON AUTONOMIA MINIMA DI 2 h
	LUCI DI SICUREZZA - PLAFONIERA A LED 550 lm CON AUTONOMIA MINIMA DI 2 h
	SISTEMA DI CONTROLLO CON PROTOCOLLO DALI
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO SOTTOPALCO E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO PLATEA E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 1° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 3° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 4° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO LOGGIONE - GRATICCIA E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA DEL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 1

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: GIUGNO 2017	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PIANTA GRATICCIA	SICG
SCALA: 1: 100		



Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
Piazza Francese, 46
80133 Napoli
P.IVA 04489811218

PROGETTISTI:



Ecotecnica s.r.l. Unipersonale
Via Merliani, 20
80127 - Napoli
P.IVA 07965180636

dott. geom. Folco Solimene

ing. Carlo Gardini



