

LEGENDA	
	LAMPADA EMERGENZA PERMANENTE CON PITTOGRAMMA USCITE DI EMERGENZA
	QUADRO ELETTRICO GENERALE CON INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO
	QUADRO ELETTRICO DI ZONA CON CONTROLLI
	LUCI DI SICUREZZA - PLAFONIERA A LED 235 lm CON AUTONOMIA MINIMA DI 2 h
	LUCI DI SICUREZZA - PLAFONIERA A LED 550 lm CON AUTONOMIA MINIMA DI 2 h
	SISTEMA DI CONTROLLO CON PROTOCOLLO DALI
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO SOTTOPALCO E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO PLATEA E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 1° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 3° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 4° FILA PALCHI E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO
	MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO LOGGIONE - GRATICCIA E/O DORSALI CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA A PARETE E/O SOFFITTO

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA DEL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 1

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: GIUGNO 2017	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PIANTA SECONDA FILA PALCHI	SIC2
SCALA: 1: 100		
COMMITTENTE: <div><div></div><div>Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli Piazza Francese, 46 80133 Napoli P.IVA 04489811218</div></div>		PROGETTISTI: <div><div></div><div>Ecotecnica s.r.l. Unipersonale Via Merliani, 20 80127 - Napoli P.IVA 07965180636</div></div> <div><div></div><div>dott. geom. Folco Solimene</div></div> <div><div></div><div>ing. Carlo Gardini</div></div>

P I A Z Z A M U N I C I P I O

