

LEGENDA	
26	SMONTAGGIO E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO A DOPPIO BATTENTE 120(60+60)X200 - REI 120
27	SMONTAGGIO E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE 200X215 - REI 120
28	SMONTAGGIO E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE 90X200 - REI 120
29	SMONTAGGIO E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE 90X200 - REI 120
30	SMONTAGGIO E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE 90X200 - REI 120
31	SMONTAGGIO E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE 80X200 - REI 120

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE  
DELLA CITTA' DI NAPOLI



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA  
DEL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 1  
PROGETTO ESECUTIVO

DATA: GIUGNO 2017	OPERE EDILI - PORTE TAGLIAFUOCO PIANTA LOGGIONE	OPL
SCALA: 1: 100		
COMMITTENTE: <div></div> <div>Associazione Teatro Stabile della Città' di Napoli Piazza Francese, 46 80133 Napoli P.IVA 04489811218</div>	PROGETTISTI: <div></div> <div>Ecotecnica s.r.l. Unipersonale Via Merliani, 20 80127 - Napoli P.I.VA 07965180636</div> <div>dott. geom. Folco Solimene</div> <div>ing. Carlo Gardini</div>	

